



**ЕВРОСИБЭНЕРГО-КУБАНЬ**

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОСИБЭНЕРГО-КУБАНЬ»

Обособленное подразделение по городу Балашихе

«24» марта 2023 г.

**АКТ № 1-24/03/23**

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии (УУТЭ)

Произведен текущий осмотр установленных приборов узла учета тепловой энергии (УУТЭ) у Потребителя ООО «Квартал-2005 Железнодорожный»

по адресу: МО, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Калинина, д. 22, согласно заключенному договору №7024/2/20

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: УУТЭ соответствует / ~~не соответствует~~ требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1034 от 18.11.2013 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»

На основании вышеизложенного УУТЭ допускается / ~~не допускается~~ в эксплуатацию с «24» марта 2023 г. до «09» июля 2023 г. в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Зав. № прибора	Текущие показания прибора	Номер установленной пломбы	Место установки прибора	Дата следующей проверки прибора
ВКТ-9	012246	1996,56 Гкал	15456089	Шкаф монтажный	28.08.2026
ПРЭМ 50	764417	38331,16 т	15456102	Пр.тр.	12.01.2025
ПРЭМ 50	721670	34689,46 т	15456126	Обр.тр.	09.03.2027
ДДМ-03Т	9080123	5,5 кгс/см <sup>2</sup>	15256753	Пр.тр.	14.08.2023
ДДМ-03Т	9080109	2,8 кгс/см <sup>2</sup>	15256725	Обр.тр.	14.08.2023
КТС-Б	1914598г	71 °С	15242627	Пр.тр.	09.07.2023
	1914598х	45 °С	15242626	Обр.тр.	
ВТСН-25	40141108	142,13 т	15456296	Подп.тр.	21.12.2026

Представитель ОП ООО «ЕСЭ-Кубань» по г. Балашихе

Инженер-энергетик Кузнецов Д.П.  
(должность, ФИО, подпись)

Представитель Потребителя

Главный инженер ООО «Квартал-2005 Железнодорожный» Белочкин А.В.  
(должность, ФИО, подпись)

